



МЧС ДНР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г. Снежное МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ГПСО г. Снежное)

ул. Милицейская, 13 г.Снежное, 86500 тел./ факс (06256) 5-37-40
Web: www.dnmchs.ru Идентификационный код 51000286 E-mail: snegnoe@mail.dnmchs.ru

24.08.2020 № 03/3334
На № _____ от _____

Начальнику Отдела образования
администрации г. Снежное
Д.В. Васильеву

Директору Муниципального
общеобразовательного учреждения
основной школы № 2 г. Снежное ДНР
Т.Ф. Киселевой

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании письма И.о. начальника Отдела образования администрации г. Снежное № 01-25/946 от «04» августа 2020 г. проведено пожарно-техническое обследование Муниципального общеобразовательного учреждения основной школы № 2 г. Снежное ДНР по адресу: г. Снежное, ул. Первомайская, 65

Обследование проведено: инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное МЧС ДНР лейтенантом службы гражданской защиты Лысенко Юлией Сергеевной.

Обследование проведено в срок с «14» августа 2020 г. по «14» августа 2020 г.

Обследование проведено в присутствии Директора Киселевой Татьяны Филипповны, завхоза Давыдовой Оксаны Александровны.

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Должностное лицо (руководитель) не прошло обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности	«Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные Приказом МЧС Украины от 19 октября 2004 года N 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 4 ноября 2004 г. за N 1410/10009 (реестр – НАПБ А 01.001-2004 (далее – НАПБ А 01.001-2004)), п. 3.19
2.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания школы	НАПБ А.01.001-2004, п. 4.2.6

3.	В нарушение подпункта б пункта 5.20 ДБН В.1.1-7-2002, двери выхода из коридоров на лестничные клетки не оборудованы устройствами для само закрывания и уплотнениями в притворах	НАПБ А.01.001-2004, п. 4.3.1
4.	Отсутствуют, предусмотренные проектом, двери вестибюлей, холлов и лестничных клеток	НАПБ А.01.001-2004, п. 4.3.11
5.	В нарушение п. 15 приложения А ДСТУ Б В 2.5-38:2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений», здания не оборудованы защитой от прямых попаданий молнии III уровня	НАПБ А.01.001-2004, п. 5.1.35
6.	В нарушение п. 7.3 таблицы В.1 приложения В ДБН В.2.5-56-2010 «Системы противопожарной защиты», здание школы не обеспечено системой пожарной сигнализации	НАПБ А.01.001-2004, п. 6.1.2
7.	В нарушение п. 5.1 таблицы Г.1 ДБН В.2.5-56-2010 «Системы противопожарной защиты», здание школы не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией третьего типа	НАПБ А.01.001-2004, п. 6.2.1
8.	В нарушение п 6.6 ДБН В1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» утв. приказом Госстроя Украины от 03.12.2002 г. за № 88(далее – ДБН В 1.1.-7-2002) выхода на чердак из лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками 2-го типа	НАПБ А.01.001-2004, раздел 1
9.	В нарушение п. 1.10 СН и П II-35-76 «Котельные установки» (с изменениями 1978 г., 1998 г.) допускается размещение встроенной котельной под помещением общественного назначения (столовой школы)	НАПБ А.01.001-2004, раздел 1
10.	В нарушение п. 6.13 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства», в здании школы с уклоном кровли более 12% и высотой от уровня земли до карниза или верха наружной стены (парапета) свыше 7 м отсутствует ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772	НАПБ А.01.001-2004, раздел 1

Врио главного государственного инспектора
по пожарному надзору
ГПСО г. Снежное МЧС ДНР
старший лейтенант службы гражданской защиты
Поляков Сергей Александрович




(подпись)

Обследование провел:

Инспектор группы надзорной
деятельности и профилактической работы
ГПСО г. Снежное МЧС ДНР
лейтенант службы гражданской защиты
Лысенко Юлия Сергеевна


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 575513511485277002546729800540994211588910956550

Владелец Киселева Татьяна Филипповна

Действителен с 28.12.2022 по 28.12.2023